



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.00938
(номер сертификата соответствия)

014844
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕККОМ ЛОГИСТИК».
(наименование и местонахождение заявителя) Адрес: 428000, Россия, Чувашская республика, г. Чебоксары, проспект И. Я. Яковлева, д. 3.
ОГРН: 1142130002442. Телефон 88352220380, факс 88352571030, e-mail info@elekkom.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕККОМ ЛОГИСТИК».
(наименование и местонахождение изготовителя продукции) Адрес: 428037, Россия, Чувашская республика, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 2.
ОГРН: 1142130002442. Телефон 88352220380, факс 88352571030.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ПожСтандарт», аттестат аккредитации № НСОПБ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ЮАБО.RU.ОС.ПР.019/3 от 18.12.2014, 121433, г. Москва, ул. Минская, 22.
ОГРН: 1107746088548. Телефон 84997306981, факс 84956415190.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Устройства комплектные низковольтные серии ШНЭ, на номинальное напряжение переменного тока от 220 до 660 В, на номинальное напряжение постоянного тока от 110 до 440 В, номинальным током от 0,5 до 4000 А, выпускаемые по ТУ3430-001-24335774-2014 «НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ ШНЭ». Серийный выпуск.
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний», п. 7.1.4, п. 8.2.9. код ОК 005 (ОКП) 34 3000
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) ГОСТ ИЕС 60439-3-2012 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 3. Дополнительные требования к устройствам распределения и управления, предназначенным для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу, и методы испытаний» п.8.2.12. код ТН ВЭД России
Нормы пожарной безопасности НПБ 247-97. "Электронные изделия. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний"

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0161/08-2015 от 19.08.2015 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.013/2 от 23.12.2011, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ISO 9001:2008, № 14.0721.026 от 22.07.2014 г. до 22.07.2017 г., выдан Ассоциация по сертификации «Русский Регистр», рег. № РОСС RU.0001.13ФК65.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.08.2015 по 24.08.2018



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Р.Т. Шигабдинова

С.А. Малыхин